



Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

H.P. Hansens Vej 112B
DK-7400 Herning

Tlf. 9628 1112
Mail: forebyg@brmv.dk
www.brmv.dk

Beredskabets sagsnummer:
Emne:

14.12.00-P16-14-24 & 14.12.00-P16-15-24
Forslag til Lokalplan nr. 500 samt Tillæg til Kommuneplan nr. 39

Kontaktperson:
Kasper Mejer Andersen

Høringssvaret fremsendes til:

Planlægger Shannie Diana Sandris Pedersen, via e-mail: land.by.kultur@rksk.dk

Dato: 29-01-2024

Vedrørende:

Høring vedrørende Forslag til Lokalplan nr. 500 og forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2021-2033

Sagsgrundlag:

Sagsmateriale:

Nedenstående sagsmateriale ligger til grund for høringssvaret:

Brand & Redning MidtVest har den 29-01-2024 modtaget følgende sagsmateriale:

- Forslag til lokalplan nr.: 500 samt tillæg nr.: 39 til Kommuneplan 2021-2033 for område til centerformål ved Ringvejen, Skjern samt afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering

Høringssvar:

Brand & Redning MidtVest har gennemgået fremsendte Lokalplan nr. 500 samt forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2021-2033 og har følgende bemærkninger:

Vandforsyning til brandslukning:

I henhold til § 15, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.: 314 af den 03-04-2017 om beredskabsloven fremgår det at, kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Af lokalplansforslaget fremgår det af punkt 3.1, at området må anvendes til udvalgs varebutikker og virksomheder i miljøklasse 1-3.

For at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, bør der derfor placeres brandhaner på offentlige steder med en indbyrdes afstand på maksimalt 300 m i nærhed bebyggelsen i lokalplansområdet. Brandhanerne bør have en mindste vandydelse på 800 l/min.

Til orientering, kan Brand & Redning MidtVest oplyse, at der er registeret en brandhane ved erhvervsparken nr.: 15, 6900 Skjern. Den pågældende brandhane er registeret som værende nedlagt.

Med venlig hilsen
Kasper Mejer Andersen
Brand & Redning MidtVest